



Dies ist ein Auszug, der nur zeigen soll, welche Objekte eingehend energetisch untersucht wurden. Das Gutachten enthält Maßnahmevorschläge mit Kostenschätzungen.

Allgemeine Gebäudedaten	
Anschrift des Gebäudes	Friedrich-Ebert-Str.15, 14913 Jüterbog
Hauptnutzung	Feuerwehrgebäude
Allg. Objektinformationen	Baujahr: ca. 1966 Denkmalschutz: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein Modernisierungsjahr: 1995 Sanierungszustand: unsaniert/teilsaniert Umfang der Sanierungen: Sektionaltoranlage, Fenster im Sozialgebäude
Energieausweis	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> sichtbar ausgehängt <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden
Spez. Heizwärmeverbrauch	kWh/m ² *a (AGES Grenzwert: 144,00; AGES Zielwert: 68,00)
Spez. Elektroenergieverbrauch	kWh/m ² *a (AGES Grenzwert: 22,00; AGES Zielwert: 6,00)
Spez. Wassermengenverbrauch	l/m ² *a (AGES Grenzwert: 268,00; AGES Zielwert: 40,00)
Flächen	GRF ca. : 750,00 m² BGF ca.: 1.084,00 m² NGF ca.: 975,00 m² Vollgeschosse: 1 Geschoss im Hallenbereich und 2 Geschöße im Sozialtrakt
Bauweise	<input type="checkbox"/> Stahlbeton <input checked="" type="checkbox"/> Mauerwerk <input type="checkbox"/> Holz/Fachwerk <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise
Unterkellerung	
Sonstige allg. Angaben	Gebäude wurden in den letzten Jahren teilweise erneuert, neue Toranlagen, eine Deckenstrahlheizung im Fahrzeughallenbereich, neue Kunststoffenster und Aluminiumtüren im Sozialbereich wurden eingebaut.



Allgemeine Gebäudedaten	
Anschrift des Gebäudes	Friedrich-Ebert-Straße 61, 14913 Jüterbog
Hauptnutzung	Turnhalle Wiesenhalle
Allg. Objektinformationen	Baujahr: ca. 1995 Denkmalschutz: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein Modernisierungsjahr: 2010/11 Sanierungszustand: Neubau Umfang der Sanierungen: Wechsel Zirkulationspumpe und Dämmung Attikabereich
Energieausweis	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> sichtbar ausgehängt <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden
Spez. Heizwärmeverbrauch	kWh/m²*a (AGES Grenzwert: 142,00; AGES Zielwert: 70,00)
Spez. Elektroenergieverbrauch	kWh/m²*a (AGES Grenzwert: 25,00; AGES Zielwert: 8,00)
Spez. Wassermengenverbrauch	l/m²*a (AGES Grenzwert: 253,00; AGES Zielwert: 85,00)
Flächen	GRF ca.: 1.863,00 m² BGF ca.: 1.863,00 m² NGF ca.: 1.750,00 m² Vollgeschosse: 1 (Technikgeschoss oberhalb Umkleidetrakt)
Bauweise	<input checked="" type="checkbox"/> Stahlbeton <input type="checkbox"/> Mauerwerk <input type="checkbox"/> Holz/Fachwerk Unterkellerung <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise
Sonstige allg. Angaben	



Allgemeine Gebäudedaten	
Anschrift des Gebäudes	Geschwister-Scholl-Straße 10a, 14913 Jüterbog
Hauptnutzung	Grundschule (ca. 220 Schüler/16 + 4 Lehrer etc.)
Allg. Objektinformationen	Baujahr: ca. 1985 Denkmalschutz: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein Modernisierungsjahr: 2004 Sanierungszustand: teilsaniert Umfang der Sanierungen: Fenster, Heizungsanlage, Warmwasserbereitung
Energieausweis	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> sichtbar ausgehängt <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden
Spez. Heizwärmeverbrauch	kWh/m ² *a (AGES Grenzwert: 110,00; AGES Zielwert: 69,00)
Spez. Elektroenergieverbrauch	kWh/m ² *a (AGES Grenzwert: 13,00; AGES Zielwert: 6,00)
Spez. Wassermengenverbrauch	l/m ² *a (AGES Grenzwert: 156,00; AGES Zielwert: 78,00)
Flächen	GRF ca.: 475,00 m² BGF ca.: 2.297,00 m² NGF ca.: 2.075,00 m² Vollgeschosse: 3 und 4 + KG
Bauweise	<input checked="" type="checkbox"/> Stahlbeton <input type="checkbox"/> Mauerwerk <input type="checkbox"/> Holz/Fachwerk <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise
Unterkellerung	
Sonstige allg. Angaben	Fassade ist mit HWL-Platten gedämmt, Sockelbereich ist ungedämmt, Die Anschlüsse der neuen Fenster sind mangelhaft. Der Zwischenbau als Pfostenriegel Konstruktion ist ungedämmt und weist im Fugenbereich der Stahlbetonplatten Mängel auf. Die Dachdeckung/Dachentwässerung ist erneuerungsbedürftig. Das Gebäude erfüllt die ENEV 2009 nicht.



Allgemeine Gebäudedaten				
Anschrift des Gebäudes	Geschwister-Scholl-Straße 10a, 14913 Jüterbog			
Hauptnutzung	Turnhalle der Lindenschule			
Allg. Objektinformationen	Baujahr:	ca. 1975	Denkmalschutz:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
	Modernisierungsjahr:	2004		
	Sanierungszustand:	Unsaniert		
	Umfang der Sanierungen: Sanitäranlagen, Heizungsanlage, Warmwasserbereitung			
Energieausweis	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden	<input type="checkbox"/> sichtbar ausgehängt	<input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden	
Spez. Heizwärmeverbrauch	kWh/m ² *a	(AGES Grenzwert: 110,00;	AGES Zielwert: 69,00)	(Daten für
Spez. Elektroenergieverbrauch	kWh/m ² *a	(AGES Grenzwert: 13,00;	AGES Zielwert: 6,00)	Gesamtobjekt
Spez. Wassermengenverbrauch	l/m ² *a	(AGES Grenzwert: 156,00;	AGES Zielwert: 78,00)	Grundschule)
Flächen	GRF ca.:	540,00 m²	BGF ca.:	540,00 m²
	NGF ca.:	500,00 m²		
	Vollgeschosse:	1		
Bauweise	<input checked="" type="checkbox"/> Stahlbeton	<input type="checkbox"/> Mauerwerk	<input type="checkbox"/> Holz/Fachwerk	
Unterkellerung	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Teilweise	
Sonstige allg. Angaben	Die Turnhalle der Grundschule befindet sich baulich in einem sehr schlechten Zustand, bereits starke Rissbildungen sind erkennbar, statische notwendige Sicherungen sollten geprüft werden. Eine Vollsanierung der Baukonstruktion ist notwendig. Der Turnhallenbau entspricht in seiner Ausstattung nicht den notwendigen Anforderungen. Die Spielfeldfläche entspricht mit einer Größe von 12,00 m x 24,00 m nicht den min. Größenanforderungen (15,00 m x 27,00 m + Sicherheitsstreifen).			