



Gebäudebewertung:  
Dies ist ein Auszug, der nur zeigen soll, welche Objekte eingehend energetisch untersucht wurden. Das Gutachten enthält Maßnahmevorschläge mit Kostenschätzungen.

Allgemeine Gebäudedaten			
Anschrift des Gebäudes	Am Sportplatz 21, 14959 Trebbin		
Hauptnutzung	Kindertagesstätte „Sonnenblume“		
Allg. Objektinformationen	Baujahr: ca. 1988	Denkmalschutz: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
	Modernisierungsjahr: 2007		
	Sanierungszustand: unsaniert/Teilsaniert		
	Umfang der Sanierungen: Fenster- und Türen, Sanitär- und Heizungsanlage		
Energieausweis	<input type="checkbox"/> vorhanden	<input type="checkbox"/> sichtbar ausgehängt	<input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden
Spez. Heizwärmeverbrauch	kWh/m <sup>2</sup> *a	(AGES Grenzwert: 123,00;	AGES Zielwert: 73,00)
Spez. Elektroenergieverbrauch	kWh/m <sup>2</sup> *a	(AGES Grenzwert: 18,00;	AGES Zielwert: 10,00)
Spez. Wassermengenverbrauch	l/m <sup>2</sup> *a	(AGES Grenzwert: 453,00;	AGES Zielwert: 242,00)
Flächen	GRF ca.: 690,00 m <sup>2</sup>	BGF ca.: 690,00 m <sup>2</sup>	
	NGF ca.: 620,00 m <sup>2</sup>		
	Vollgeschosse: 1		
Bauweise	<input checked="" type="checkbox"/> Stahlbeton	<input type="checkbox"/> Mauerwerk	<input type="checkbox"/> Holz/Fachwerk
Unterkellerung	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Teilweise
Sonstige allg. Angaben	Das Gebäude befindet sich einem baulich guten Zustand.		



Allgemeine Gebäudedaten			
Anschrift des Gebäudes	<b>Sportfeldstraße 13, 14959 Trebbin</b>		
Hauptnutzung	<b>Turnhalle</b>		
Allg. Objektinformationen	Baujahr: ca. 1942	Denkmalschutz: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
	Modernisierungsjahr: <b>2010</b>		
	Sanierungszustand: <b>unsaniert/Teilsaniert</b>		
	Umfang der Sanierungen: <b>Fassade, Sanitär- und Heizungsanlage</b>		
Energieausweis	<input type="checkbox"/> vorhanden	<input type="checkbox"/> sichtbar ausgehängt	<input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden
Spez. Heizwärmeverbrauch	kWh/m <sup>2</sup> *a	(AGES Grenzwert: 142,00;	AGES Zielwert: 70,00)
Spez. Elektroenergieverbrauch	kWh/m <sup>2</sup> *a	(AGES Grenzwert: 25,00;	AGES Zielwert: 8,00)
Spez. Wassermengenverbrauch	l/m <sup>2</sup> *a	(AGES Grenzwert: 253,00;	AGES Zielwert: 85,00)
Flächen	GRF ca.: <b>628,00 m<sup>2</sup></b>	BGF ca.: <b>628,00 m<sup>2</sup></b>	
	NGF ca.: <b>600,00 m<sup>2</sup></b>		
	Vollgeschosse: <b>1</b>		
Bauweise	<input checked="" type="checkbox"/> Stahlbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Mauerwerk	<input type="checkbox"/> Holz/Fachwerk
Unterkellerung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Teilweise
Sonstige allg. Angaben			